

EWf · Postfach 17 09 · 34487 Korbach

Büro für Freiraum- und
Landschaftsplanung
Detlef Schmidt
Udenhäuser Straße 13
34393 Grebenstein

EINGEGANGEN
28. Sep. 2017



BTP-Erl/bo_RHO-201
Robert Erlemann
Telefon: 05631 955-208
Telefax: 05631 955-608
E-Mail: robert.erlemann@ewf.de

26. September 2017

Rhoden, 13. Änderung des Flächennutzungsplanes „ Gewerpark Steinmühle“

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen die Änderung des Flächennutzungsplans haben wir keine grundsätzlichen Bedenken vorzubringen.

Durch das Plangebiet verläuft eine 20-kV Kabelleitung, welche nicht überbaut werden darf. Alternativ ist eine Umlegung der Leitung erforderlich, eine entsprechend geschützte Leitungstrasse ist auszuweisen. Die Festlegung der Leitungstrasse sowie der Standort für eine künftige Transformatorstation zur Versorgung der Planflächen soll in Abstimmung mit dem noch aufzustellenden Bebauungsplan erfolgen.

Erdgasversorgungsleitungen sind im Plangebiet nicht vorhanden. Der nächste geeignete Netzverknüpfungspunkt befindet sich in einer Entfernung von ca. 1000m.

Mit freundlichen Grüßen

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH

i.A. 

i. A. 